

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты (раздел «Огнетушители»)

Организация: ООО «Полимерпак»

Объект защиты: Административно-производственный корпус, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

Ответственный за пожарную безопасность: Начальник административно-хозяйственного отдела Гурьев Максим Андреевич, приказ № 41-ОД от 12 января 2022 г.

Организация, выполняющая техническое обслуживание: ООО «Пожсервис-33», лицензия МЧС России № 33-Б/00284 от 18 мая 2021 г.

Начат: 15 апреля 2022 г.

Окончен: _____

Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Форма журнала определяется руководителем объекта защиты; состав граф ниже соответствует приложению А (рекомендуемому) ГОСТ Р 59641-2021.

Раздел I. Учёт наличия огнетушителей

[illegible]

№ п/п	Учётный номер огнетушителя	Место установки	Тип и марка огнетушителя	Завод-изготовитель	Заводской номер	Дата изготовления	Дата размещения на объекте	Срок службы	Дата очередной перезарядки	Ответственное лицо, подпись

Раздел II. Техническое обслуживание, испытания, перезарядка и ремонт

Номер и марка огнетушителя	Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техническое обслуживание или ремонт	Результаты осмотра и испытания	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01, ОП-5(з)	16.03.2026, ежегодная проверка; ООО «Пожсервис-33»	Корпус без вмятин и следов коррозии, пломба цела, стрелка индикатора давления в зелёном секторе, полная масса 7,2 кг — в норме	март 2027 г.	—	—	—	март 2027 г.	Начальник АХО Гурьев М. А.
02, ОУ-3	16.03.2026, ежегодная проверка; ООО «Пожсервис-33»	Раструб и запорно-пусковое устройство исправны, масса огнетушителя 13,8 кг, утечка ОТВ за год 30 г — 1 % массы заряда при допустимых 5 %	ноябрь 2026 г.	—	—	—	ноябрь 2026 г.	Начальник АХО Гурьев М. А.
05, ОП-4(з)	12.02.2026, перезарядка и испытание корпуса на прочность; ООО «Пожсервис-33»	Корпус выдержал гидростатическое испытание, вздутий и следов коррозии нет, фильтр и запорное устройство заменены	февраль 2031 г.	12.02.2026	Порошок АВСЕ, марка П-2АП	Пломба установлена, этикетка о перезарядке нанесена, стрелка индикатора в зелёном секторе, полная масса 6,1 кг	февраль 2031 г.	Начальник АХО Гурьев М. А.

В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц: 24 (двадцать четыре)

15 апреля 2022 г.

директор ООО «Полимерпак» Ситников А. В.

подпись _____ М. П.

Организация: ООО «Полимерпак»

Объект защиты: Административно-производственный корпус, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

КАРТОЧКА УЧЁТА ОГNETУШИТЕЛЯ

Огнетушителю, принятому для оснащения объекта защиты, присваивается учётный порядковый номер и заводится карточка учёта (п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021). Форма — таблица А.1 приложения А к тому же стандарту.

1. Номер, присвоенный огнетушителю	01
2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты	15 апреля 2022 г.
3. Место установки огнетушителя	1-й этаж, холл у главного выхода
4. Тип и марка огнетушителя	ОП-5(з) АВСЕ, переносной порошковый закачной
5. Завод — изготовитель огнетушителя	ООО «Пожтехника-Ярославль»
6. Заводской номер	22-14708
7. Дата изготовления огнетушителя	март 2022 г.
8. Дата очередной перезарядки огнетушителя	март 2027 г.
9. Срок службы огнетушителя	10 лет
10. Ответственное лицо и его подпись	Начальник АХО Гурьев М. А. _____

Карточка заводится на каждый огнетушитель. Результаты технического обслуживания заносятся в карточку и в раздел II журнала.